

Обґрунтування
технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру
бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі
(відповідно до пункту 4¹ Постанови Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2016 р. № 710 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

1	Замовник	Державна установа «Центр обслуговування підрозділів Міністерства внутрішніх справ України» (код за ЄДРПОУ 14317108)
2	Назва предмета закупівлі	код за ДК 021:2015: 50410000-2 послуги з технічного обслуговування та ремонту вимірювальних, випробувальних і контрольних приладів (Послуги з технічного обслуговування і поточного ремонту систем протипожежного захисту)
3	Вид процедури	Спрощена закупівля
4	Ідентифікатор закупівлі	UA-2025-03-28-002012-a
5	Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі	Технічні вимоги до предмета закупівлі: 1.1. Технічне обслуговування і поточний ремонт систем протипожежного захисту (далі-СПЗ) Виконавець повинен проводити з метою підтримання експлуатаційної придатності (роботоздатності) та продовження строку експлуатації діючих на об'єктах Замовника систем протипожежного захисту, шляхом виконання регламентних робіт з технічного обслуговування і поточного ремонту. Організація, що надає послуги з технічного обслуговування і поточного ремонту систем, повинна мати відповідну ліцензію на право виконання робіт протипожежного призначення. 1.2. Перевірку готовності СПЗ до експлуатування проводить представник Виконавця, що надає послуги з Технічного обслуговування і поточного ремонту систем в присутності представника Замовника. 1.3. Технічне обслуговування і поточний ремонт СПЗ Виконавець проводить відповідно до ДБН В.2.5-56:2014, ДСТУ 9047:2020 та надає Послуги з підтримання експлуатаційної придатності Систем на етапі «власне експлуатування», що передбачає: а) початок експлуатування СПЗ; б) забезпечення запроєктованого режиму роботи (спостереження та технічні огляди); в) підтримання роботоздатності СПЗ: - технічне обслуговування; - відновлення властивостей (ремонт, технічне переоснащення); г) продовження терміну експлуатування СПЗ;

ДУ "ЦОП МВС України" № 813/30-2025 від 01.04.2025 (24151)

Підписав: Левіщенко Дмитро Костянтинович

Сертифікат: 368DC35ECECB2DC104000000A59C0100EB390400

Дійсний: з 30.05.2023 06:50:01 по 30.05.2025 06:50:01



		- проведення технічного обстеження СПЗ; - оформлення акта технічного обстеження Систем із зазначенням подовженого терміну їх експлуатування (за формою А.4); д) початок подовженого експлуатування. 1.4. Перед тим як прийняти СПЗ на технічне обслуговування, Виконавець (за власний рахунок) проводить оцінку відповідності Систем в порядку та на умовах визначених пунктами 6.1., п.6.3 розділу 6 ДСТУ 9047:2020 із залученням органу інспектування (друга сторона) який відповідає типу «В» чи «С» згідно ДСТУ EN ISO/IEC 17020. 1.4.1. За результатами оцінки відповідності Систем на підставі звіту про інспектування Виконавець складає акт технічного обстеження на кожну Систему окремо (форма А.4 ДСТУ 9047:2020) з висновком щодо: - можливості продовження експлуатування Систем (у разі отриманих позитивних результатів); - непридатності Систем до подальшого експлуатування. 1.4.2. У випадку коли за результатами обстеження СПЗ буде встановлено пошкодження системи або спрогнозовано несправність, яка одразу не буде очевидною, в рекомендаціях Виконавець зазначає про необхідність проведення ремонту та (або) заміни приладів, обладнання та комплектуючих Систем. 1.5. Шляхом Технічного обслуговування і поточного ремонту Виконавець послуг забезпечує працездатний стан і правильне функціонування систем, їх надійну і цілодобову роботу, а також вчасне виявлення та усунення несправностей, що можуть вплинути на готовність СПЗ до виконання завдань. 1.6. Технічне обслуговування і поточний ремонт СПЗ повинно проводитись спеціально навченим персоналом, який є компетентним у провадженні діяльності, що потрібна для проведення регламентних робіт та ремонту змонтованих систем, матеріально-технічними засобами та витратними матеріалами Учасника (Виконавця послуг). Відповідальність за проведення цих робіт покладається на цих осіб або організацію, де вони працюють. 1.7. До вартості послуг входять обґрунтовані витрати Виконавця, пов'язані з наданням послуг за цими торгами, з урахуванням вартості матеріальних ресурсів, комплектуючих елементів, податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені, витрат на транспортування, інші супутні витрати. 1.8. Якість матеріалів і пристроїв, що використовуються при наданні послуг, повинна відповідати стандартам, технічним умовам, іншій технічній документації, яка встановлює вимоги до їх якості відповідно до вимог законодавства України. 1.9. Технічне обслуговування і ремонт СПЗ передбачає
--	--	--

	підтримання систем в працездатному робочому стані за нормальних умов експлуатування та проводиться Виконавцем послуг відповідно до затвердженого сторонами переліку регламентних робіт на кожну систему (Додаток 3), технічної документації виробників на обладнання, та план-графіку регламентних робіт з підтримання експлуатаційної придатності систем складеного на поточний період (Додаток 3.1). 1.10. Поточний ремонт Систем передбачає підтримування систем в робочому стані за умов та обставин, які потребують особливої уваги обслуговуючої організації та проводиться Виконавцем послуг у відповідності до вимог нормативних документів в галузі пожежної безпеки, згідно специфікації послуг з поточного ремонту Систем (Додаток № 4). Загальний обсяг послуг з Поточного ремонту Систем за даним Договором може бути збільшений у випадку: а) виявлення несправності приладів та обладнання Систем, під час та за результатами надання послуг; б) пошкодження будь-якої з частин системи; в) підозри щодо можливої несправності в системах; г) у випадку індикації приладу про несправність в системі. За результатами надання Послуг з поточного ремонту Систем Виконавець за необхідності надає Акти на окремі послуги, що передбачено нормативними документами у галузі пожежної безпеки. 1.11. Технічне обслуговування і поточний ремонт СПЗ Виконавець послуг проводить відповідно до вимог нормативних документів у галузі пожежної безпеки та технічної документації на обладнання. Технічне обслуговування і поточний ремонт СПЗ проводиться протягом дії договору, терміном до 31 грудня 2025 року. 1.12. Виконавець здійснює технічне обслуговування і поточний ремонт СПЗ відповідно до законодавства України, вимог нормативних документів в галузі пожежної безпеки, зокрема: - Правил пожежної безпеки, затверджених наказом МВС України від 30 грудня 2014 р. № 1417 (із змінами); - Правил з пожежного спостереження, затверджених наказом МВС України від 30.03.2015 № 349 (із змінами); - державних будівельних норм ДБН В.2.5-56:2014 «Системи протипожежного захисту» Зі Зміною № 1; - ДСТУ 9047:2020 «Настанова з підтримання експлуатаційної придатності Систем протипожежного захисту»; - ДСТУ CEN/TS 54-14:2021 «Системи пожежної сигналізації та оповіщення»; - ДСТУ EN 15004-1, ДСТУ-Н Б В.2.5-84, ДСТУ EN 15004-4, та ДСТУ 4095:2012, ДСТУ EN ISO/IEC 17020 та згідно вимог технічної документації підприємств-виробників на обладнання, що використовується.
--	--

		2. При виконанні технічного обслуговування і поточного ремонту СПЗ Виконавець зобов'язаний: 2.1. Здійснювати нагляд за правильним утриманням і експлуатацією приладів та обладнання СПЗ. 2.2. а) перевіряти робочі характеристики СПЗ та окремі їхні компоненти на відповідність запроектованому режиму роботи, у тому числі перевірка маси вогнегасної речовини шляхом зважування (для модулів пожежогасіння, не оснащених пристроями контролю чи рівня ГВР); б) налагоджувати робочі характеристики СПЗ та окремі їхні компоненти за результатами перевірки (відповідно до переліку а); в) відновлювати або замінювати окремі компоненти СПЗ, що не відповідають підпунктам а) та б). 2.3. У випадку виявлення несправностей та/або виходу з ладу приладів та обладнання СПЗ, що обслуговується, Виконавець зобов'язаний протягом 8 годин з моменту отримання відповідного повідомлення прибути на об'єкт для відновлення працездатності систем, приладів та обладнання власними силами, засобами та за власний рахунок. 2.4. Своєчасно виконувати технічне обслуговування і поточний ремонт СПЗ силами кваліфікованих спеціалістів, що має підтверджуватися відповідними посвідченнями про проходження навчання. 2.5. Під час обслуговування приладів СПЗ, обслуговуючому персоналу необхідно керуватись «Правилами технічного експлуатування електроустановок споживачів» і «Правилами техніки безпеки при експлуатації електроустановок споживачів». 2.6. Дотримуватись вимог санітарних норм, охорони праці, пожежної безпеки та внутрішнього режиму при знаходженні на об'єкті Замовника та проведенні робіт. 2.7. Вести експлуатаційний журнал обліку технічного обслуговування і поточного ремонту СПЗ та надавати його Замовнику для контролю. 2.8. Проводити інструктажі з особами Замовника відповідальними за експлуатацію СПЗ, консультувати їх та надавати допомогу в питаннях пов'язаних з експлуатацією систем.
6	Обґрунтування розміру бюджетного призначення	Розмір бюджетного призначення визначено з урахуванням потреби на 2025 рік та в межах передбачених у кошторисі на 2025 рік бюджетних асигнувань за бюджетною програмою «Реалізація державної політики у сфері внутрішніх справ, забезпечення діяльності органів, установ та закладів Міністерства внутрішніх справ України» КПКВК 1001050

7	Очікувана вартість предмета закупівлі	350 000,00 грн.
8	Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі	Очікувана вартість визначена відповідно до Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020р. № 275 (зі змінами).